

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Состояние объекта оценивается как **доступно-частично избирательно при оказании ситуационной помощи**

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, на автостоянке для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов выделить места, для своевременное ориентирования и однозначного опознания объекта требуется обеспечить объект устройствами и средствами информации - визуальными средствами, акустическими средствами, тактильными средствами, (электронные средства ориентации для людей с нарушением зрения, электронные устройства, предназначенные для обеспечения человека с нарушением зрения информацией, позволяющей ему/ей, установить свое относительное местоположение на определенной территории, средства акустические навигационные (звуковые маяки, устройства, производящие звук или издающие сигнал, позволяющие ориентироваться людям с нарушением функций зрения), оборудовать туалетные комнаты (санузлы) специальными приспособлениями (унитазы с подлокотниками, опорами, поручнями, детскими подставками), организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации, обеспечить кабинеты приёма пандусами для порогов.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения с установкой кнопки вызова персонала, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестницах и вдоль стен.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в зоне целевого назначения не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, оборудовать автостоянку для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, оборудовать туалетные комнаты (санузлы) специальными приспособлениями (унитазы с подлокотниками, опорами, поручнями, детскими подставками), и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения

оказание ситуационной помощи на всех зонах, при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.